

Vizat ISC

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE

Investitia: PRIMUL POD SUDAT DIN EUROPA

Obiectul supus controlului: Instalatii electrice

Beneficiar: MUNICIPIUL RESITA

Amplasment: Mun. Resita, Str. Libertatii

Proiectant: SC ABRAXAS SRL RESITA

Executant:

In conformitate cu:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicata în M.O. 765/2016(30.09.2016)
- C56 2002 – Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
- Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor Text publicat în M.Of. al României Nr. 828/2018 În vigoare de la 27 septembrie 2018
- Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții În vigoare de la 10 septembrie 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 12 iulie 2018. Formă aplicabilă la 17 septembrie 2018.
- HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora Monitorul Oficial nr. 406 din 30 mai 2017;
- - HG 278/1994 – regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

Nr. Crt.	Faza de lucrare supusa controlului	Participa la control	Document de atestare a controlului
1	Predare-primire amplasament	B+E	PV
2	Trasare retele electrice si amplasare corpuri de iluminat	B+E	PV
3	Verificare sistem de ingropate a cablurilor ingropate in pamant : adancime de ingropare, strat de nisip, folie avertizoare	B+E	PVLA
4	Amplasare priza de pamant inainte de astuparea santului	B+E	PVLA
5	Proba si verificare circuite de iluminat	B+E	PVRc
6	Verificare de continuitate si masurarea rezistentei de izolatie intre faze si intre faze si pamant, dupa montarea cablurilor si conductorilor electrici	B+E	PVRc
7	Faze determinante : - masurare si verificare rezistenta priza de pamant	I+B+E+P	PVFD si buletine metrologice
8	Receptia la terminarea lucrarilor	B+E	PVR

Notatii : **B** – beneficiar, **P** – proiectant, **E** – executant, **I** – inspector,

PV – proces verbal

PVLA – proces verbal de lucrari ascunse

PVRC – proces verbal de receptie calitativa

PVFD – proces verbal de fază determinată

Proiectant
SC ABRAXAS SRL

Beneficiar
MUNICIPIUL RESITA

Executant

NOTA

- Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta, cu cel putin 10 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea actelor;

- Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10-1995;

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a constructiei.